水質検査結果書

No. 1W1800034-001

クリクラ南九州　様

平成 30年 6月 9日

厚生労働大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業登録 宮崎県27水第6号
株式会社 東洋環境分析センター
宮崎県宮崎市田代[illegible]００番地
Tel 0985-24-11[illegible] Fax 0985-24-1166

検査責任者 延原 亮司

受付日	平成 30年 6月 4日	受付方法	－
採取日	平成 30年 6月 4日	時刻	16時 36分
天候	－	温度	－
検査期間	平成 30年 6月 4日 ～	平成 30年 6月 7日	
採水者	川上 新吾		
試料名	原水	施設名	－
採水場所	－	水源名	－

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mℓ	0	100 以下
大腸菌群	－	陰性	陰性でなければならない
		－以下余白－	

判定	
備考	上記項目については、食品衛生法ミネラルウォーター類(殺菌・除菌あり)の製造基準に適合です。