計 量 証 明 書

No. fK2308038-001

株式会社 クリクラ南九州　　様

2023年 7月 13日

計量証明事業登録 福岡県知事登録第82号
株式会社 東洋環境分析センター
本 社 鹿児島県鹿児島市下伊敷一丁目11番10号
事業所 福岡県福岡市博多区井相田三丁目5番10号
Tel 092-588-7750　Fax 092-588-7751
環境計量士 斉藤 富士彦

受付日	2023年 7月 4日		受付方法	当方採取	
採取日	2023年 7月 4日		時刻	11時 15分	
天候	晴		温度	気温 29℃	
検査期間	2023年 7月 4日	～	2023年 7月 12日		
採取者	熊本ラボ 戸田				
試料名	排水		外観	－	臭気 －
採取場所	－				

御依頼されました試料の計量結果を下記により証明致します。

計量の対象	単位	計量の結果	定量下限値	計量の方法
水素イオン濃度（pH）	-	8.1(23.8℃)	-	JIS K 0102 12.1
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/ℓ	1.6	0.5	JIS K 0102 21及び32.3
化学的酸素要求量（COD_{Mn}）	mg/ℓ	0.5 未満	0.5	JIS K 0102 17
浮遊物質量（SS）	mg/ℓ	1 未満	1	昭和46年 環境庁告示第59号 付表9
n-ヘキサン抽出物質（鉱物）	mg/ℓ	0.5 未満	0.5	昭和49年 環境庁告示第64号 付表4
n-ヘキサン抽出物質（動植物）	mg/ℓ	0.5 未満	0.5	昭和49年 環境庁告示第64号 付表4
フェノール類含有量	mg/ℓ	0.05 未満	0.05	JIS K 0102 28.1.1及び28.1.3
銅含有量	mg/ℓ	0.01 未満	0.01	JIS K 0102 52.5
亜鉛含有量	mg/ℓ	0.01 未満	0.01	JIS K 0102 53.4
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	0.09	0.01	JIS K 0102 57.4
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	0.01 未満	0.01	JIS K 0102 56.4
クロム含有量	mg/ℓ	0.02 未満	0.02	JIS K 0102 65.1.5
*大腸菌群数	個/cm^3	不検出	-	昭和37年 厚生省・建設省令第1号
窒素含有量	mg/ℓ	1.2	0.05	JIS K 0102 45.2及び45.6
燐含有量	mg/ℓ	0.42	0.005	JIS K 0102 46.3.1及び46.3.4
		ー以下余白ー		

備考	*印は計量法(107条)の計量証明対象外項目です。 計量の結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。