

水質検査結果書

No. fW2408191-001

株式会社 クリクラ南九州

様

2025年 4月 23日

国土交通大臣及び環境大臣登録機関 登録番号第191号

建築物飲料水水質検査基準 第6号

株式会社 東洋環境分析センター

宮崎県宮崎 〇〇番地

Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

検査責任者 蛸原 直輔

受 付 日	2025年 4月 11日	受付方法	受取
採 取 日	—	時 刻	—
天 候	—	温 度	—
検査期間	2025年 4月 11日	～	2025年 4月 22日
採 水 者	—		
試 料 名	ミネラルウォーター	施 設 名	クリクラ
採水場所		水 源 名	

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水 質 基 準
一般細菌	個/ml	0	—
大腸菌群	—	陰性	—
pH値	—	7.4(22.0℃)	—
塩化物イオン	mg/l	23	—
ナトリウム	mg/l	5.2	—
カリウム	mg/l	1.7	—
カルシウム	mg/l	7.1	—
マグネシウム	mg/l	3.4	—
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	32	—
カビ	個/100ml	陰性	—
		—以下余白—	
判 定			
備 考			