

水質検査結果書

No. fw2515040-001

株式会社 クリクラ南九州

様

2025年 7月 11日

国土交通大臣及び環境大臣登録機関 登録番号第191号
建築物飲料水水質検査業務登録番号 埼玉県3水第6号

株式会社 東洋環境分析センター

宮崎県宮崎市中央区 〇〇番地
Tel 0985-24-1122 Fax 0985-24-1166

検査責任者 蛭原 直輔

受 付 日	2025年 7月 7日	受付方法	受取
採 取 日	2025年 7月 7日	時 刻	10時 35分
天 候	当 日 晴 前 日 晴	温 度	—
検査期間	2025年 7月 7日 ~ 2025年 7月 10日		
採 水 者	—		
試 料 名	飲料水(浄水)	施 設 名	クリクラ
採水場所	—	水 源 名	—

御依頼されました試料の検査結果を下記により報告致します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水 質 基 準
一般細菌	個/ｍℓ	0	100 以下
大腸菌群	—	不検出 —以下余白—	検出されないこと
判 定	上記項目については、食品衛生法の規格基準に適合です。		
備 考			